

重点排污单位监督性监测结果公开数据表

(2025 年 3 月)

填报单位：（盖章）北京市丰台区生态环境局

企业名称	行政区	污染源类型	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准
北京京丰燃气发电有限责任公司	丰台区	水、大气环境排污单位	废水总排口	2025-03-05	pH值(无量纲)	8.1	6.5-9	是	—	《水污染物综合排放标准》(DB11/ 307-2013)
					化学需氧量(mg/L)	18	500	是	—	
					氨氮(mg/L)	0.515	45	是	—	
					悬浮物(mg/L)	16	400	是	—	
					总磷(mg/L)	0.59	8.0	是	—	
					总氮(mg/L)	12.4	70	是	—	
					动植物油(mg/L)	0.14	50	是	—	
					生化需氧量(mg/L)	2.2	300	是	—	

重点排污单位监督性监测结果公开数据表

(2025 年 3 月)

填报单位：（盖章）北京市丰台区生态环境局

企业名称	行政区	污染源类型	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
北京京丰燃气发电有限责任公司	丰台区	水、大气环境排污单位	燃气轮机 FQ001 排气筒	2025-03-05	氮氧化物 (mg/m³)	6	30	是	—	《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》(DB11/847-2011) 林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB 11/139-2015)	—
					二氧化硫 (mg/m³)	<3	20	是	—		—
					颗粒物 (mg/m³)	<1.0	5	是	—		—
					烟气黑度 (级)	<1	1	是	—		—

重点排污单位监督性监测结果公开数据表

(2025 年 3 月)

填报单位：（盖章）北京市丰台区生态环境局

企业名称	行政区	污染源类型	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
北京京桥热电有限责任公司	丰台区	水、大气环境排污单位	2#燃气轮机排气筒	2025-03-06	氮氧化物 (mg/m³)	14	24	是	—	《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》(DB11/847-2011) 林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB 11/139-2015)	—
					二氧化硫 (mg/m³)	<3	20	是	—		—
					颗粒物 (mg/m³)	<1.0	5	是	—		—
					烟气黑度 (级)	<1	1	是	—		—

重点排污单位监督性监测结果公开数据表

(2025 年 3 月)

填报单位：（盖章）北京市丰台区生态环境局

企业名称	行政区	污染源类型	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
北京京桥热电有限责任公司	丰台区	水、大气环境排污单位	废水总排口	2025-03-06	pH值(无量纲)	8.2	6.5-9	是	-	《水污染物综合排放标准》 (DB11/307-2013)	—
					化学需氧量(mg/L)	28	500	是	-		
					氨氮(mg/L)	0.629	45	是	-		
					悬浮物(mg/L)	12	400	是	-		
					总磷(mg/L)	1.06	8.0	是	-		
					总氮(mg/L)	22.0	70	是	-		
					动植物油(mg/L)	<0.06	50	是	-		
					生化需氧量(mg/L)	2.4	300	是	-		

重点排污单位监督性监测结果公开数据表

(2025 年 3 月)

填报单位：（盖章）北京市丰台区生态环境局

企业名称	行政区	污染源类型	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
国家电网公司 北京电力医院	丰台区	医疗废水	总排口	2025-03-05	pH值(无量纲)	7.3	6~9	是	—	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)	
					化学需氧量(mg/L)	34	250	是	—		
					氨氮(mg/L)	60.8	—	—	—		
					悬浮物(mg/L)	7	60	是	—		
					动植物油(mg/L)	0.08	20	是	—		
					生化需氧量(mg/L)	10.5	100	是	—		
					粪大肠菌群数(MPN/L)	< 20	5000	是	—		
					总余氯(mg/L)	4.58	—	—	—		

重点排污单位监督性监测结果公开数据表

(2025 年 3 月)

填报单位：(盖章) 北京市丰台区生态环境局

企业名称	行政区	污染源类型	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
华电(北京)热电有限公司	丰台区	水、大气 环境排污 单位	1#号余热 锅炉排气 筒	2025-03-05	氮氧化物 (mg/m³)	19	30	是	—	《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》 (DB11/847-2011) 林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》 (DB 11/139-2015)	—
					二氧化硫 (mg/m³)	<3	20	是	—		—
					颗粒物 (mg/m³)	1.2	5	是	—		—
					烟气黑度 (级)	<1	1	是	—		—
			2#号余热 锅炉排气 筒	2025-03-05	氮氧化物 (mg/m³)	11	30	是	—		—
					二氧化硫 (mg/m³)	<3	20	是	—		—
					颗粒物 (mg/m³)	1.4	5	是	—		—
					烟气黑度 (级)	<1	1	是	—		—

重点排污单位监督性监测结果公开数据表

(2025 年 3 月)

填报单位：(盖章) 北京市丰台区生态环境局

企业名称	行政区	污染源类型	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
华电(北京)热电有限公司	丰台区	水、大气 环境排污 单位	废水总排口	2025-03-05	pH值(无量纲)	8.0	6.5-9	是	-	《水污染物综合排放标准》 (DB11/307-2013)	—
					化学需氧量(mg/L)	40	500	是	-		
					氨氮(mg/L)	1.55	45	是	-		
					悬浮物(mg/L)	8	400	是	-		
					总磷(mg/L)	1.02	8.0	是	-		
					总氮(mg/L)	26.2	70	是	-		
					动植物油(mg/L)	1.91	50	是	-		
					生化需氧量(mg/L)	8.4	300	是	-		